

Actuador inalámbrico

Telerruptor-relé de conmutación
FSR61LN-230V

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.

Temperatura ambiental:
-20°C hasta +50°C.Temperatura almacenaje:
-25°C hasta +70°C.

Humedad aire relativa: Media anual <75%.

Valido para dispositivos a partir de la semana de fabricación 41/12 (ver información en el fondo del dispositivo)

2 contactos NA para la conmutación por dos polos para L y N 10A/250V AC, lámparas incandescentes 2000W, retardo en desconexión opcional con avisador de desconexión y luz permanente con los pulsadores. Radiofrecuencia bidireccional y función repetidor opcional comutable. Pérdida en espera (stand by) solo 0,7 Watt.

Superficie. 45 mm de longitud, 55 mm de anchura, 33 mm de profundidad.

Tensión de control y conmutación local 230V.

Este actuador inalámbrico dispone de la moderna tecnología-híbrida, desarrollado por nosotros: La electrónica de recepción y evaluación sin desgastes hemos combinado con un relé biestable.


Adicional con una conexión de control inalámbrico mediante una antena interna se puede controlar este actuador inalámbrico también mediante un pulsador convencional de 230V. Corriente para pulsadores luminosos no se permite.

Desde la semana de fabricación 41/2012 se puede activar la radio **bidireccional** y la función **repetidor**. Cada modificación del estado y telegramas de control centralizado recibidos, se confirma con una telegrama de radiofrecuencia.

Este telegrama inalámbrico se puede asignar en otros actuadores, el software FVS y en las indicadores universales FU455.

Control de escenas: Con uno de los cuatro señales de control de un pulsador con teclas basculantes dobles, definido como pulsador de escenas, se puede actuar varias FSR61 para encender y apagar una escena.

Selector-Funciones



Con el selector superior en la posición LRN serán hasta 35 pulsadores inalámbricos memorizados, de estos uno o varios para el control centralizado. Además contactos de ventana puerta en la función contacto NA o NC, si la ventana está abierta. Después se elige la función del relé-telerruptor:

ER = Relé de conmutación**ESV** = Telerruptor. En su caso con retardo de desconexión, así

+ = ESV con luz permanente por los pulsadores

+ = ESV con avisador de desconexión

+ = ESV con luz permanente por los pulsadores y avisador de la desconexión

Si la función 'luz permanente por los pulsadores' está activado se puede, por una pulsación mayor de 1 segundo, encender la luz permanente que apaga automáticamente después de dos horas o antes por una pulsación de nuevo.

Si la función 'Avisador de desconexión' está activado, parpadea la iluminación aproximadamente 30 segundos antes del final del transcurso en total 3 veces a intervalos cada vez menores.

Si las funciones 'Avisador de desconexión' y 'Luz permanente por los pulsadores' están activadas sucede con la desconexión de la luz permanente el avisador de desconexión.

Con el selector inferior se puede, con la función ESV, ajustar el retardo en desconexión de 2 hasta 120 minutos. En la posición ∞ función telerruptor normal, ES sin retardo en desconexión, sin luz permanente por los pulsadores y sin avisador de desconexión.

En la posición ER = Relé del selector superior, se puede activar con este selector inferior una función de seguridad y de ahorro en energía en todas las posiciones, excepto ∞ : Si no recibe un comando de apagar, por ejemplo por un pulsador defectuoso o un comando demasiado corto, desconecta el relé después de la temporización, ajustable entre 2 y 120 segundos automáticamente. Si un contacto ventana-puerta esta asignado, la temporización está apagada.

Interruptor crepuscular junto con un sensor de luminosidad FAH asignado y en la posición ESV (selector superior). En el ajuste del tiempo 120 el contacto abre con un retardo de 4 minutos si hay una luz suficiente, en la posición ∞ inmediatamente. El control local y central mediante pulsadores también es disponible.


Detección de movimiento con un detector de movimientos inalámbrico FBH asignado y en el ajuste de función ER. En caso de movimientos se enciende. Si no detecta movimientos abre el contacto después del tiempo de retardo t, ajustable entre 2 hasta 255 segundos. (posición ∞).

Sensores de luminosidad exteriores detectores pueden ser utilizados juntos, en el ajuste de función ER, para que el movimiento se evalúa solo en la oscuridad. Si el FAH detecta luminosidad, el contacto abre de forma inmediata.

Con la asignación también se define el umbral de la conmutación entre crepúsculo incipiente y la oscuridad.

El LED acompaña el proceso de asignar según las instrucciones de uso en el siguiente y indica los comandos de control vía radio por un parpadeo corto.

Ejemplo de conexión



Datos técnicos

Potencia nominal	10A/250V AC
Cargas incandescentes y halógenas ¹⁾ 230V	2000W
Lámparas fluorescentes con BC* conmutación en DÚO o no compensada	1000VA
Lámparas fluorescentes con BC* 500VA compensadas en paralelo o con BE*	
Lámparas fluorescentes con BC* 15x7W y lámparas de bajo consumo 10x20W	
Corriente de control 230V-entrada de control local	3,5 mA
Capacidad en paralelo máx.	0,01 uF
Línea de control local (30m) (longitud aprox.)	(30m)
Pérdida Stand-by (potencia activa)	0,7 W

¹⁾ Con lámparas de máx. 150 W.

Asignar los sensores a los actuadores
Todos los sensores deben ser asignados en actuadores, así estos pueden reconocer y ejecutar los comandos.

Asignar el FSR61LN-230V

Por la entrega de la fábrica, la memoria está vacía. Si no está seguro, si algo está memorizado, **se tendrá que vaciar la memoria en total**:

Ponga el selector superior a CRL. El LED parpadea nerviosa. Ahora hay que girar el selector inferior, en 10 segundos 3 veces a la derecha hasta el final (de min a max) y al contrario. El LED para de parpadear y se apaga después de 2 segundos. Todos los sensores asignados quedan borrados. Todos los sensores están borrados, la función repetidor y el envío de telegramas de confirmación están apagado.

Borrar sensores individuales asignados

Ponga el selector superior en la posición CLR y activa el sensor. El LED que estaba parpadeando rápidamente ya se apaga.

Asignar sensores

1. Gire el selector inferior a la función deseada:

Para encontrar la posición deseada con más seguridad, ayuda el parpadeo de la LED, si al girar el selector se llega a una nueva zona de ajuste.

Final izquierda 2 = Asignar 'apagar centralizado' y el FTK como contacto NA;

Pos 6 = Asignar pulsador de escenas, automáticamente se asigna un pulsador con teclas basculantes dobles completamente.

Pos 60 = Asignar el pulsador 'encender/apagar';

Pos 120 = Asignar el pulsador como contacto NC;

Derecha ∞ = 'encender centralizado' y asignar el FTK como contacto NC
Por el FBH no deben que respetar ninguna función de asignación.

Cuando se asigna un **FAH como sensor de luminosidad**, la posición del selector inferior define el valor de la commutación entre: 2 = completa oscuridad y 120 = crepusculo incipiente.

2. Pone el selector superior a la posición LRN. El LED parpadea tranquila.

3. Activa el sensor que quieren memorizar. El LED se apaga.

Para asignar más sensores, se tiene que girar por un momento de LRN a la posición 1.

Después del proceso de memorizar hay que poner los selectores en las funciones deseadas.

Memorizar escenas:

Cuatro escenas pueden ser memorizadas con un pulsador posterior asignado como un pulsador de escenas.

1. Telerrruptor encender o apagar
2. Con una pulsación entre 3 y 5 segundos en uno de los cuatro extremos del balancín doble de este pulsador de escenas, se memoriza el estado de la commutación.

Activar y desactivar el repetidor:

Si en el momento de la aplicación de la tensión de alimentación en la entrada del control local la tensión de control está aplicada, se enciende o apaga la función repetidor. Como señalización del estado brilla el LED, al aplicar la tensión de alimentación, para 2 segundos = repetidor desactivado (estado de la entrega) o 5 segundos = repetidor actuado.

Activar las telegramas de confirmación:

Por la entrega desde la fabrica las telegramas de confirmación están apagadas. Posicione el selector superior en posición CLR y el selector inferior en posición max. El LED parpadea rapido. A continuación hay que girar el selector inferior, en 10 segundos 3 veces al final izquierda (contra el sentido de reloj) y al contrario. El LED para de parpadear y apaga después de 2 segundos. El envío de telegramas de confirmación está encendido.

Apagar el envío de telegramas de confirmación:

Posicione el selector superior en posición CLR y el selector inferior en posición max. El LED parpadea rapido.

A continuación hay que girar el selector inferior, en 10 segundos 3 veces al final izquierda (contra el sentido de reloj) y al contrario. El LED apaga inmediatamente. El envío de telegramas de confirmación está apagado

Asignar telegramas de confirmación de este actuador a otros actuadores:

Para el cambio de la posición de commutación y el envío simultáneamente de telegramas de confirmación, se tiene que usar la entrada de control local.

Asignar telegramas de confirmación de otros actuadores a este actuador:

Solo tiene sentido, la asignación de telegramas de confirmación de otros actuadores, si este actuador está en el funcionamiento ESV. 'Encender' se asigna en la posición 'encender centralizado', 'apagar' se asigna en la posición 'apagar centralizado'. Despues de la asignación se ajuste el tiempo del retardo de desconexión deseada.



Si un actuador esta dispuesto de memorizar (la LED parpadea tranquilamente) se aprende la próxima señal que llega al actuador. De esta razón hay que asegurarse que durante el proceso de memorizar no se activan otros sensores.

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

tel +49 711 94350000

www.eltako.com