



Digitaal instelbare
sensorrelais LRW12D-UC

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20 °C tot +50 °C.
Opslagtemperatuur: -25 °C tot +70 °C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75%.

geldt voor apparaten vanaf productieweek 31/15 (Zie opdruk onderkant behuizing)

Licht-schemer-regen-wind-sensorrelais, 4 OptoMOS halfgeleider uitgangen 50mA/8..230V UC.
Stand-by verlies slechts 0,05-0,5 Watt.
Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Slechts 18mm breed en 58mm diep.
Voedingsspanning 8..230V UC.
Het sensorrelais LRW12D verwerkt de signalen van de lichtsensor LS, de regensensor RS en de windsensor WS en stuurt vervolgens de aangesloten actoren EGS12Z en/of EGS12Z2 aan volgens vooraf ingestelde parameters. Deze parameters zijn eenvoudig in te stellen via het display aan de voorkant van de LRW12D-UC.

De OptoMOS uitgangen schakelen de universele spanning die op klem +B1 is aangesloten.

Op het sensorrelais LRW12D kunnen gelijktijdig een licht sensor LS, regensensor RS, en windsensor WS aangesloten worden, van elke sensor echter slechts één. Indien één of twee van de drie mogelijke sensoren niet aangesloten is dan moet in het functiemenu deze sensor(en) op **OFF** gesteld worden.

Een windsensor WS kan op meerdere LRW12D sensorrelais aangesloten worden om zodoende bij verschillende windsnelheden iets aan te kunnen sturen.

Deze sensorrelais moeten dan wel dezelfde stuurspanning hebben op +B1/A2. Zodra de universele stuurspanning (8 t/m 253V AC of 10 t/m 230V DC) is aangesloten op de klemmen B1/A2, kan de LRW12D ingesteld worden: Als eerste wordt in veld 1 de functie 'LS' of 'DSR' weergegeven en in veld 3 de eventueel gesloten uitgangen 2, 3, 4 en 5. 'LS' geeft aan dat de LRW12D als lichtsensorrelais ingesteld is (fabrieksinstelling) en 'DSR' geeft aan dat het sensorrelais als schemerrelais ingesteld is. In beide instellingen worden ook de signalen van de eventueel aangesloten regen- en windsensoren verwerkt. Een lichtsensoren hoeft hiervoor niet aangesloten te zijn.

In **Veld 2** worden wisselende gebeurtenissen weer gegeven: s = overschrijding ingestelde lichtniveau (Sun), m = onderschrijding ingestelde lichtniveau (moon). Als een afvalvertraging actief is, knippert de desbetreffende uitgang in veld 3.

Met de verzonken druktoetsen **MODE** en **SET** kan men de LRW12D eenvoudig instellen: Met MODE kan men door de diverse functies bladeren en deze selecteren, met SET kan men door de onderliggende parameters van een functie bladeren, vervolgens kan men met MODE deze parameters selecteren en wijzigen.

Functies:

LS = Lichtsensor, WS = Windsensor, RS = Regensensor, DSR = Schemerrelais, TST = Test en OFF = in- resp. uit-schakelen van alle functies. Knippert de gewenste functie, dan kan men deze met MODE selecteren waarna de eerste instelbare onderliggende parameter van deze functie verschijnt.

Parameters van LS = Lichtsensor

AAN of **UIT** geeft aan of de data van de lichtsensor LS verwerkt worden of niet. Met SET kan AAN of UIT ingesteld worden en bevestig worden met MODE. Indien ingeschakeld, laat de **LSM** de actuele lichtsensor meetwaarde in klux in veld 3 zien, mits een lichtsensoren LS is aangesloten. Deze parameter is niet instelbaar.

LSS geeft de ingestelde zonlichtsterkte in klux weer. Bij overschrijding van deze waarde wordt direct het zonsignaal, een

2 seconden durende impuls op uitgang 2, afgegeven. Met SET kan deze parameter tussen 3 klux en 60 klux ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen. De hysteresis stelt zich automatisch in op 2 niveaus lager.

LSD geeft de ingestelde schemerlichtsterkte in klux weer. Bij onderschrijding van deze waarde wordt na de ingestelde vertragingstijd RV het schemersignaal, een 2 seconden durende impuls op uitgang 3, afgegeven.

Met SET kan deze parameter tussen 1 klux en 40 klux ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen. **RV** geeft de vertragingstijd weer van het schemersignaal. Met SET kan deze parameter tussen 0 en 60 minuten ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen.

Parameters van WS = Windsensor

AAN of **UIT** geeft aan of de data van de windsensor WS verwerkt worden of niet. Met SET kan AAN of UIT ingesteld worden en bevestig worden met MODE. Indien ingeschakeld, Laat de **WSM** de actuele windsensor meetwaarde in m/s in veld 2 zien, mits een windsensoren WS is aangesloten.

Deze parameter is niet instelbaar.

WSS geeft de ingestelde windsnelheid weer tussen 2 en 20 m/s. Bij overschrijden van deze waarde zal direct het windsignaal, het sluiten van uitgang 5, afgegeven worden. Zakt de windsnelheid weer onder de ingestelde waarde dan wordt uitgang 5 na de ingestelde vertragingstijd RV weer geopend. Als op hetzelfde moment een zonsignaal aanwezig is wordt er een impuls van 2 seconden op uitgang 2 afgegeven.

RV geeft de afvalvertraging weer van het windsignaal. Met SET kan deze parameter tussen 0 en 60 minuten ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen.

Parameters van RS = Regensensor

ON of **OFF** geeft aan of de detectie van regen met de regensensor RS in- of uitgeschakeld is. Met SET kan men deze parameter instellen en met MODE kan men de invoer bevestigen.

In de ON positie wordt bij regen direct het regensignaal afgegeven, uitgang 4 wordt gesloten. Na het opdrogen van het sensoroppervlak, ondersteund door een ingebouwd verwarmingelement, wordt uitgang 4 na de ingestelde vertragingstijd RV weer geopend. Als op hetzelfde moment een zonsignaal aanwezig is wordt er een impuls van 2 seconden op uitgang 2 afgegeven.

RV geeft de afvalvertraging weer van het regensignaal. Met SET kan deze parameter tussen 0 en 60 minuten ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen.

Parameters van DSR = Schemersensorrelais

DSD geeft de ingestelde schemerlichtsterkte in klux weer. Bij onderschrijding van deze waarde wordt direct uitgang 3 gesloten. Met SET kan deze parameter tussen 20 lux (0,020 klux) en 800 lux (0,800 klux) ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen. De hysteresis stelt zich automatisch in op 2 niveaus lager.

DSS geeft de ingestelde zonlichtsterkte in klux weer. Bij overschrijding van deze waarde wordt na de ingestelde vertragingstijd RV uitgang 3 geopend. Met SET kan deze parameter tussen 160 lux (0,160 klux) en 2000 lux (2,000 klux) ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen. De hysteresis stelt zich automatisch in op 2 niveaus lager.

RV geeft de vertragingstijd weer waarmee uitgang 3 geopend wordt. Met SET kan deze parameter tussen 0 en 60 minuten ingesteld worden, met MODE kan men deze invoer bevestigen.

In de functie **TST** kan men, nadat deze met MODE bevestigd is, de OptoMOS-uitgangen 2, 3, 4 en 5 testen. Met SET kan men stapsgewijs de uitgangen sluiten. De gesloten uitgang wordt in veld 3 weergegeven.

In de functie **OFF** kan men de LRW12D uit- of inschakelen. Als men de knipperende OFF met MODE bevestigd worden alle functies uitgeschakeld en OFF wordt weergegeven. Inschakelen doet men met MODE en SET en vervolgens door de knipperende ON met MODE bevestigen.

Instellingen vergrendelen. Om het per ongeluk wijzigen van instellingen te voorkomen kan men deze vergrendelen door gelijktijdig op MODE en SET te drukken en vervolgens de knipperende LCK met SET bevestigen. In veld 1 zal een pijl naar het slotsymbool wijzen.


Ontgrendelen. De vergrendeling kan opgegeven worden door 2 seconden lang gelijktijdig op MODE en SET te drukken en vervolgens de knipperende UNL met SET te bevestigen. Een gewijzigde instelling wordt pas actief door op MODE te drukken (soms vaker) totdat de weergave in veld 1 niet meer knippert. Indien 20 seconden lang niets gebeurt zal het display automatisch teruggaan naar zijn normale weergave. Wijzigingen die niet bevestigd zijn vervallen.

Licht stabilisatie: Het continue schakelen van de schemerschakeling, doordat zon en wolken elkaar snel afwisselen, wordt tegengestaan met de licht stabilisatie.

Sensorfunctie- en kabelbreuk-

Bewaking: Wordt er 24 uur lang geen signaal ontvangen van de lichtsensor of windsensor, dan wordt automatisch een alarm gegeven. In het display wordt dan 'FLS' resp. 'FWS' weergegeven. Bij het uitvallen van de windsensor zal op uitgang 5 een impuls van 2 seconden gegeven worden om rolluiken en zonnewering te beschermen. Deze impuls herhaalt zich ieder uur. Door uitval van de regensensor of een breuk in de bekabeling zal uitgang 4 sluiten. Na 36 uur wordt in het display 'FRS' weergegeven. Bij meerder gelijktijdig optredende fouten zullen deze achter elkaar 1 seconde lang op het display verschijnen. Worden er weer signalen ontvangen dan schakelt het desbetreffende alarm weer uit.

Aansluit voorbeeld



Technische gegevens

Voedingsspanning AC	8..253V
Voedingsspanning DC	10..230V
OptoMOS	50mA/8..230V UC
Omgevingstemperatuur	+50°C/-20°C
Stand-by verlies (werkelijk vermogen) bij 12/24/230V	0,05/0,1/0,5 W



Alle klemmen moeten goed aangedraaid zijn alvorens het apparaat te testen. Vanaf fabriek worden de klemmen open geleverd.

Voor later gebruik bewaren!

Wij adviseren onze GBA12 moduul om de bedieningshandleidingen in te bewaren.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Product informatie en
technisch advies:**

Niederlande (Nord)

☎ Hans Oving 06 21816115

✉ oving@eltako.com

Niederlande (Süd)

☎ Dennis Schellenberg 06 50419067

✉ schellenberg@eltako.com

eltako.com

23/2019 Wijzigingen voorbehouden.